

1/1

様

依頼社名										
給水施設	上水道事業			検体名	浄水			遊離残留塩素	0.15 mg/L	
採水日	2026年9月2日		9:20	天候：曇り		気温：27℃		水温：16℃		
採水者	大村 英之			採水地点	給水栓					
採水場所	大室高原2丁目685号						採水区分	他社	持込区分	環境営業部
試験項目				試験結果			基準値			
1	一般細菌			0 個/mL			100 個/mL以下			
2	大腸菌			不検出			検出されないこと			
3	塩化物イオン			5.5 mg/L			200 mg/L以下			
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)			0.3未満 mg/L			3 mg/L以下			
5	pH値			7.6			5.8 ～ 8.6			
6	味			異常なし			異常でないこと			
7	臭気			異常なし			異常でないこと			
8	色度			0.5度未満			5度以下			
9	濁度			0.1度未満			2度以下			
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
判定		適合：上記検査項目については、水道法水質基準に適合です。								
備考										
試験期間		2026年9月2日 ～ 2026年9月7日				水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。				
検査責任者		センター長 岩澤 潤一								

水 質 試 験 検 査 報 告 書

1/1

株式会社 江東微生物研究所
本 社 東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話 (03)3872-1251(代)
試験所 株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県いわき市好間工業団地4-18
電話 (0246)36-8558
水道法第20条第3項国土交通大臣及び環境大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号

伊豆総株式会社

様

郵便番号 413-0235
住 所 静岡県伊東市大室高原9丁目685
電話番号 0557-51-2200

取扱営業所：静岡営業所

2026年09月02日 ご依頼による試料の測定結果について下記の通りご報告致します。 電話：(0550)-81-6371

依頼社名										
給水施設	上水道事業			検 体 名	浄水			遊離残留塩素	0.15 mg/L	
採 水 日	2026年9月2日		9:20	天候：曇り	気温：27℃		水温：16℃			
採 水 者	大村 英之			採水地点	給水栓					
採水場所	大室高原2丁目718号						採水区分	他社	持込区分	環境営業部
試 験 項 目				試 験 結 果			基 準 値			
1	PFOS及びPFOA			0.000005未満 mg/L			0.00005 mg/L以下			
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
判 定		適合：上記検査項目については、水道法水質基準に適合です。								
備 考										
試験期間		2026年9月2日			～	2026年9月14日		水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は		
検査責任者		センター長 岩 澤 潤 一			平成15年厚生労働省告示第261号によります。					