第 34-125982-261104-800-00293 号
発行日 2026年11月07日

水 質 試 験 検 査 報 告 書

株式会社 江東微生物研究所
本 社 東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話 (03)3672-1251(代)
試験所 株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県いわき市好間工業団地4-18
電話 (0246)36-8558
水道法第20条第3項国土交通大臣及び環境大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号

伊豆総株式会社 様

郵便番号 413-0235
住 所 静岡県伊東市大室高原9丁目685
電話番号 0557-51-2200

取扱営業所： 静岡営業所
2026年11月04日 ご依頼による試料の測定結果について下記の通りご報告致します。 電話： (0550)-81-6371

依頼社名							
給水施設	上水道事業	検 体 名	浄水	遊離残留塩素	0.2 mg/L		
採 水 日	2026年11月4日 9:30 天候：雨	気温：13 ℃	水温：15 ℃				
採 水 者	大村 英之	採水地点	給水栓				
採水場所	大室高原2丁目718号			採水区分	他社	持込区分	環境営業部

	試 験 項 目	試 験 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0 個/mL	100 個/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	塩化物ｲｵﾝ	5.4 mg/L	200 mg/L以下
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満 mg/L	3 mg/L以下
5	pH値	7.6	5.8 ～ 8.6
6	味	異常なし	異常でないこと
7	臭気	異常なし	異常でないこと
8	色度	0.5度未満	5度以下
9	濁度	0.1度未満	2度以下
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

判 定	適合：上記検査項目については、水道法水質基準に適合です。	
備 考		
試験期間	2026年11月4日 ～ 2026年11月7日	水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。
検査責任者	センター長 岩 澤 潤 一	

第 34-125982-261104-800-00438 号
発行日　2026年11月06日

分 析 試 験 検 査 報 告 書

株式会社　江東微生物研究所
本　社　東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話　(03)3672-1251(代)
試験所　株式会社　江東微生物研究所
環境分析センター
福島県いわき市好間工業団地4-18
電話　(0246)36-8558
水道法第20条第3項国土交通大臣及び環境大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号

伊豆総株式会社　様

郵便番号　413-0235
住　　所　静岡県伊東市大室高原9丁目685
電話番号　0557-51-2200

取扱営業所：静岡営業所
2026年11月04日　ご依頼による試料の測定結果について下記の通りご報告致します。　電話：(0550)-81-6371

依頼社名					
給水施設	上水道事業	検 体 名	原水	遊離残留塩素	
採 水 日	2026年11月4日　10:00　天候：雨	気温：12 ℃	水温：14 ℃		
採 水 者	大村　英之	採水地点			
採水場所	高室水源	採水区分	他社	持込区分	環境営業部

	試 験 項 目	試 験 結 果	基 準 値
1	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等(指標菌)		
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	嫌気性芽胞菌	不検出	検出されないこと
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

備　　考		
試験期間	2026年11月4日　～　2026年11月6日	水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は
検査責任者	センター長　岩 澤　潤 一	平成15年厚生労働省告示第261号によります。

ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等(指標菌)及びｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等の検査方法は、健水発第0330006号 平成19年3月30日によります。

第 34-125982-261104-800-00437 号
発行日　2026年11月06日

分 析 試 験 検 査 報 告 書

株式会社　江東微生物研究所
本　社　東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話　(03)3672-1251(代)
試験所　株式会社　江東微生物研究所
環境分析センター
福島県いわき市好間工業団地4-18
電話　(0246)36-8558
水道法第20条第3項国土交通大臣及び環境大臣登録　第75号
建築物飲料水水質検査業登録　福島県6水第15号

伊豆総株式会社　様

郵便番号　413-0235
住　　所　静岡県伊東市大室高原9丁目685
電話番号　0557-51-2200

取扱営業所：静岡営業所
2026年11月04日　ご依頼による試料の測定結果について下記の通りご報告致します。　電話：(0550)-81-6371

依頼社名					
給水施設	上水道事業	検 体 名	原水	遊離残留塩素	
採 水 日	2026年11月4日　10:20　天候：雨　気温：12 ℃　水温：14 ℃				
採 水 者	大村　英之	採水地点			
採水場所	湖南水源	採水区分	他社	持込区分	環境営業部

	試 験 項 目	試 験 結 果	基 準 値
1	大腸菌	不検出	検出されないこと
2	嫌気性芽胞菌	不検出	検出されないこと
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

備　考		
試験期間	2026年11月4日　～　2026年11月6日	水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。
検査責任者	センター長　岩 澤　潤 一	

ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等(指標菌)及びｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等の検査方法は、健水発第0330006号 平成19年3月30日によります。